

別紙 2

空気調和設備対象機器一覧

	仕様	台数	設置場所
空冷ヒートポンプエアコン 128台	天井カセット4方向	122	普通教室 作業学習室 会議室 視聴覚会議室 職員室 自立活動室 プレイルーム 美術・図工室 図書・情報処理室 サーバー室 ワークスペース 生活訓練室(LDK・キッチン) 音楽室 調理実習室 検収室・休憩室(厨房) ランチルーム 地域支援センター 教育相談室 校長室 事務室 保健室
	天井カセット1方向	2	洗浄室 下処理室(厨房)
	天井吊1方向	2	給食調理室(厨房)
	壁掛ルームエアコン	2	生活訓練室(和室、洋室)
全熱交換換気扇 63台	天井カセット型	61	普通教室 作業学習室 会議室 視聴覚会議室 職員室 自立活動室 プレイルーム 美術・図工室 図書・情報処理室 音楽室 ワークスペース 地域支援センター 教育相談室 校長室 事務室 保健室
	天井埋め込み型	2	ランチルーム