



- 01) → OAフロア範囲 (H150) を示す。
02) → 床下 配管ピット範囲 (H≦1,500) を示す。
03) → 床下 消火水機範囲 (H≦1,200) を示す。
04) → 消火器ボックス (床置き) を示す。・・・26箇所
05) → 消火器ボックス (埋込) を示す。・・・7箇所
- 1) → 令 第112条、第1項による 面積図面を示す (≦1,500㎡)
・耐火構造 (鉄筋コンクリート (t=150))、特定防火設備
・外壁スパンドレル: 鉄筋コンクリート (t=150)、防火設備
2) → 令 第114条2項による 防火上主要な間仕切壁を示す (スラブ下・小屋裏まで)
・耐火構造 (鉄筋コンクリート (t=150)、耐火間仕切壁)
3) → 遮音間仕切壁 (S12・W1) を示す (スラブ下・梁下まで) -SW
*設計GL → FH=8.10



